

De: [redacted] <[redacted]@iberdrola.es>
Enviado el: jueves, 10 de junio de 2021 9:51
Para: servicio.conservacion.natureza.ourense@xunta.gal
CC: [redacted]
Asunto: Descenso nivel embalse de Cenza.

Informamos que:

Siguiendo el régimen normal de explotación del embalse de Cenza, en los próximos días se alcanzará la cota 1.319,82 (lo que supone el 20 % de su capacidad).

EMBALSE DE CENZA

Municipio: Vilariño de Conso (Ourense).
Río: Cenza.
Volumen total del embalse: 43,36 hm³.
Cota máxima de explotación: 1.341,00 msnm.
Cota mínima de explotación: 1.315,00 msnm.

Descensos de nivel similares se realizaron otras veces, sin que se hayan producido hechos destacables hasta la fecha.

Informaremos de esta misma circunstancia a Confederación Hidrográfica Miño Sil.

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Saludos,



Centro de operaciones hidroeléctricas (COHI)

✉ Avda. Carbajosa de la Sagrada, 10 (PI Montalvo I)
37188 – Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

☎ [redacted]
✉ [redacted]@iberdrola.es
✉ [redacted]@iberdrola.es



Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario.
El medio ambiente está en nuestra mano.

Internal Use

De: [redacted] <[redacted]@iberdrola.es>
Enviado el: lunes, 12 de julio de 2021 14:55
Para: servizo.conservacion.natureza.ourense@xunta.gal
CC: [redacted]
Asunto: Descenso nivel embalse de Las Portas.

Informamos que:

Siguiendo el régimen normal de explotación del embalse de As Portas, es previsible que se alcance la cota 822,80 msnm en próximas fechas (lo que supone el 20 % de su capacidad, equivalente a 107 Hm³).

El nivel mínimo de explotación, de acuerdo a las Normas de Explotación del embalse, se corresponde con la cota 810,00 msnm (equivalente a un volumen de 62 Hm³). Cota que podría alcanzarse a lo largo de las próximas semanas si se mantiene la tendencia actual.

EMBALSE DE AS PORTAS:

Municipio:	Viana do Bolo y Vilariño de Conso (Ourense)
Río:	Camba
Volumen total del embalse:	535,70 Hm ³
Cota máxima de explotación:	882,00 msnm
Cota mínima de explotación:	810,00 msnm

Informaremos de esta misma circunstancia a Confederación Hidrográfica Miño Sil.

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Saludos.



Centro de operaciones hidroeléctricas (COHI)

Avda. Carbajosa de la Sagrada, 10 (PI Montalvo I)
37188 – Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

[redacted]
[redacted]@iberdrola.es
[redacted]@iberdrola.es



Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario.
El medio ambiente está en nuestra mano.

Internal Use