



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI


ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2022-58-1

01-22

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.01.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.01.2022 / :
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	05.01.2022 / 11:38
Protokol No / Örnek No	2022-58 - 1 / 2045603062
Entegrasyon No	---
Rapor Sayfa Sayısı	3



Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AREL GRUP ARITMA SOĞUTMA SAN. TIC. A.Ş.		
Numune Sahibi	AREL GRUP ARITMA SOĞUTMA SAN. TIC. A.Ş.		
Numunenin Alındığı Adres	-/İSTANBUL		
Numune İzleme Noktası	---		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*İçme- Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Arıtım Var)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	05.01.2022 / 11:41	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	SU ARITMA CİHAZI	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ML STERİL 1,5 L PET ODA SICAKLIĞINDA
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	AREL GRUP ARITMA SOĞUTMA SAN. TIC. A.Ş.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	05.01.2022- BU/ 395903	---	
Beyan Tarih Sayı/ İthal ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	05 Ocak 2022 13:39	07 Ocak 2022 17:04	
Raporlama Tarihi	11/01/2022 15:30		

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Ölçüm Belirsizliği	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,05	0,5	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		14	2500	38,2
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel			TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel			TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel			TKEDY	UYGUN
*Demir	µg/L	EPA Metot 6020 A		2	200	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8		2	200	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM 4500- H+B		-	6,5 - 9,5	7,0

FR40-KYB/Rev.10/10.03.2021

Yayımlandığı Tarih: 10.01.2022

Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkmazı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http://www.istanbul.saglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbs.saglik.gov.tr/ 86c30ba4-87b8-45ee-b19e-84fa2b1a60a1 kodu ile erişebilirsiniz.