



# WÓJT GMINY DOPIEWO

Dopiewo, dnia 8 lipca 2019r.

RIIGK. 0003.1.4.2019

Rada Gminy Dopiewo

Wpł. 08. 07. 2019

Zał. ....

Krzysztof Kołodziejczyk  
Radny Gminy Dopiewo

Odpowiadając na interpelację złożoną na XI sesji Rady Gminy Dopiewo w dniu 24.06.2019r. w sprawie problemów z ciśnieniem wody w okresie wiosenno-letnim niniejszym informujemy, że na przestrzeni ostatnich lat ilość reklamacji związanych z ciśnieniem wody systematycznie spada.

Zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Dopiewo, ciśnienie wody dostarczanej do nieruchomości powinno być nie mniejsze niż 0,05 MPa i nie większe niż 0,6 MPa. Ciśnienie wody na przyłączach wodociągowych mieści się w tych granicach. Okresowo dochodzi do obniżenia ciśnienia wody, ale nie poniżej wartości granicznej określonej w regulaminie. Jest to naturalne zjawisko wynikające z okresowych zwiększonych rozbiorów wody.

Z uwagi na ciągły rozwój Gminy i przyrost liczby mieszkańców od kilku lat realizowana jest budowa magistrali wodociągowej ze Stacji Uzdatnia Wody Joanka. Do tej pory zrealizowano następujące etapy:

- SUW Joanka - Konarzewo,
- Konarzewo – autostrada,
- Pałędzie ul. Leśna – Dąbrówka ul. Różany Zakątek.

W przygotowaniu do realizacji są kolejne dwa etapy: Konarzewo – Dopiewiec i Dopiewiec – Pałędzie. W przyszłym roku planowane jest zakończenie w/w odcinków magistrali wodociągowej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa brak jest możliwości różnicowania ceny za dostarczoną wodę w zależności od tego czy jest ona przeznaczona na cele konsumpcyjne czy niekonsumpcyjne.

Wójt  
mgr Adrian Napierala

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo