



СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ
Таковска 24, 18300 Пирот, Србија
scpirot@gmail.com
Тел /Факс +38110320311
Текући рачуни: 840-903668-80
ПИБ 105480370
Матични број 17721569

Предмет : Питање потенцијалног понуђача и одговор наручиоца у вези јавне набавке бр 09/2018-Набавка контејнера за становање


Питања:

1. У тендерској документацији у делу захтеваних техничких карактеристика тражи се завршна облога плафона ОСБ плочама. Да ли ће наручилац прихватити да буду панели завршна облога?
2. Шта је завршни подни слој у контејнеру? ОСБ или Панел? Није логично ни једно ни друго. Мишљења смо да завршни слој треба да буде ПВЦ подна облога. Да ли ће наручиоц прихватити ову измену?
3. Дате су потребне позиције за столаријом. Није наведено од којег су материјала. Да ли ће наручиоц прихватити да врата буду челична а прозори ПВЦ?

Одговор комисије за јавну набавку:

1. ПУР 40 мм, подконструкција, допунска изолација 50 мм камена вуна, ОСБ 10 мм, пертловани лим 0,5 мм (распоред изнутра према споља)
2. ПУР 40 мм, блажуљка 18 мм и ПВЦ под 2мм (одоздо према унутра)
3. Сва столарија и врата су ПВЦ. Немачки ПВЦ петокорни профил, (искључене верзије из других земаља- због рециклираних материјала), оков Немачки, стакла за сва годишња доба пуњена аргоном у комори без чепова.

Измењена је и конкурсна документација на страни бр.5 са техничким карактеристикама.



Иван М

Члан Комисије за предметну ЈН
Иван Младеновић